Δοκιμές
Αρ Πιστ 1163

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
Ταχ.Διευθυνση:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, Περιοχή Κουμπελή, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-36753 / Fax:2810-40714.2810-36288 / e-mail:vmaraka@deyach.gr

Ημερομηνία:3/11/2026

Αρ.φακ:ΑΡΧ ΕΚΘ 1842
Αριθμ.Δειγμ ΔΕΥΑΧ :31081

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πελάτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Δειγματολήπτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Είδος δείγματος	: Νερό δικτύου ύδρευσης
Ονομασία δείγματος	: ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙ ΚΟΙΝΟΧ ΒΡΥΣΗ
Διευκρίνιση δείγματος	: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΒΡΥΣΗ
Ημερομηνία παραλαβής	: 30/10/2026
Ημερομηνία εξέτασης	: 30/10-2/11/2026
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	: Ικανοποιητική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΜΑΤΟΣ

Είδος εξέτασης	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Όρια***
Αγωγιμότητα (στους 20 oC)μS/cm	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888 :1993 Τροποποιημένη	923	2500
Θολότητα (NTU)	ISO 7027 :2016 Νεφελομετρία	0,4	Αποδεκτή στους καταναλωτές
PH (25° C)	ΕΛΟΤ 658 :1983	7,6	6,5-9,5
Ολικά κολοβακτηρίδια (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
E.Coli (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
Εντερόκοκκοι (αποικίες στα 100 ml)	ISO 7899-2 :2000	Δα	0/100 ml
Ολικά βακτήρια στους 22 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	Δα	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά βακτήρια στους 37 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	Δα	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Φθοριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	0,4	1,5
Χλωριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	171	250
Νιτρώδη mg/l	ISO 10304 .01 :2010	<0,09	0,5
Νιτρικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	5,7	50
Θειικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	26,7	250
Αμμώνιο mg/l *	ISO 14911:1998	<0,06	0,5
Νάτριο mg/l *	ISO 14911:1998	78	200
Κάλιο mg/l *	ISO 14911:1998	4,5	
Ασβέστιο mg/l *	ISO 14911:1998	108	
Μαγνήσιο mg/l *	ISO 14911:1998	16,2	
Σκληρότητα mg/l CaCO3 *	APHA 2340B	336,4	

***Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη βρύση του καταναλωτή

Η Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Μάραρα Παρασκευή
Χημικός

Δα = Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε

* = Παράμετροι εκτός διαπίστευσης

Σύμφωνα με ISO 8199: 2018 , στις μικροβιολογικές δοκιμές αποτελέσματα 1-2 δηλώνουν παρουσία του οργανισμού στον όγκο που εξετάστηκε και αποτελέσματα 3-9 είναι ένας αριθμός κατ εκτίμηση

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, και μόνο με την εγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν

Δοκιμές
Αρ Πιστ 1163

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
Ταχ.Διευθυνση:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, Περιοχή Κουμπελή, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-36753 / Fax:2810-40714.2810-36288 / e-mail:vmaraka@deyach.gr

Σελ:1/1
Ημερομηνία:3/11/2026
Αρ.φακ:ΑΡΧ ΕΚΘ 1843
Αριθμ.Δειγμ ΔΕΥΑΧ :31082

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πελάτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Δειγματολήπτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Είδος δείγματος	: Νερό δικτύου ύδρευσης
Ονομασία δείγματος	: ΓΑΥΔΟΣ ΤΑΜΠΕΛΑ ΚΑΛΥΨΩ ΚΟΙΝΟΧ ΒΡΥΣΗ
Διευκρίνιση δείγματος	: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΒΡΥΣΗ
Ημερομηνία παραλαβής	: 30/10/2026
Ημερομηνία εξέτασης	: 30/10-2/11/2026
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	: Ικανοποιητική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΜΑΤΟΣ

Είδος εξέτασης	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Όρια***
Αγωγιμότητα (στους 20 oC)μS/cm	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888 :1993 Τροποποιημένη	809	2500
Θολότητα (NTU)	ISO 7027 :2016 Νεφελομετρία	0,37	Αποδεκτή στους καταναλωτές
PH (25° C)	ΕΛΟΤ 658 :1983	7,6	6,5-9,5
Ολικά κολοβακτηρίδια (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
E.Coli (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
Εντερόκοκκοι (αποικίες στα 100 ml)	ISO 7899-2 :2000	Δα	0/100 ml
Ολικά βακτήρια στους 22 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	Δα	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά βακτήρια στους 37 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	2	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Φθοριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	0,6	1,5
Χλωριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	163,5	250
Νιτρώδη mg/l	ISO 10304 .01 :2010	<0,09	0,5
Νιτρικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	23,1	50
Θειικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	21	250
Αμμώνιο mg/l *	ISO 14911:1998	<0,06	0,5
Νάτριο mg/l *	ISO 14911:1998	73,5	200
Κάλιο mg/l *	ISO 14911:1998	6,6	
Ασβέστιο mg/l *	ISO 14911:1998	68,7	
Μαγνήσιο mg/l *	ISO 14911:1998	22,2	
Σκληρότητα mg/l CaCO3 *	APHA 2340B	263	

***Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη βρύση του καταναλωτή

Η Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Μάρακα Παρασκευή
Χημικός

Δα = Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε
* = Παράμετροι εκτός διαπίστευσης

Σύμφωνα με ISO 8199: 2018 , στις μικροβιολογικές δοκιμές αποτελέσματα 1-2 δηλώνουν παρουσία του οργανισμού στον όγκο που εξετάστηκε και αποτελέσματα 3-9 είναι ένας αριθμός κατ εκτίμηση

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, και μόνο με την εγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν

Δοκιμές
Αρ Πιστ 1163

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
Ταχ.Διευθυνση:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, Περιοχή Κουμπελή, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-36753 / Fax:2810-40714.2810-36288 / e-mail:vmaraka@deyach.gr

Ημερομηνία:3/11/2026

Αρ.φακ:ΑΡΧ ΕΚΘ 1844
Αριθμ.Δειγμ ΔΕΥΑΧ :31083

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πελάτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Δειγματολήπτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Είδος δείγματος	: Νερό δικτύου ύδρευσης
Ονομασία δείγματος	: ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ (ΚΑΚΟ ΝΕΡΟ)
Διευκρίνιση δείγματος	:
Ημερομηνία παραλαβής	: 30/10/2026
Ημερομηνία εξέτασης	: 30/10-2/11/2026
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	: Ικανοποιητική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΜΑΤΟΣ

Είδος εξέτασης	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Όρια***
Αγωγιμότητα (στους 20 oC)μS/cm	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888 :1993 Τροποποιημένη	3130	2500
Θολότητα (NTU)	ISO 7027 :2016 Νεφελομετρία	0,24	Αποδεκτή στους καταναλωτές
PH (25° C)	ΕΛΟΤ 658 :1983	7,6	6,5-9,5
Ολικά κολοβακτηρίδια (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	1200	0/100 ml
E.Coli (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
Εντερόκοκκοι (αποικίες στα 100 ml)	ISO 7899-2 :2000	Δα	0/100 ml
Ολικά βακτήρια στους 22 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	350	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά βακτήρια στους 37 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	180	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Φθοριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	2,22	1,5
Χλωριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	922	250
Νιτρώδη mg/l	ISO 10304 .01 :2010	<0,3	0,5
Νιτρικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	5,47	50
Θειικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	72	250
Αμμώνιο mg/l *	ISO 14911:1998	<0,2	0,5
Νάτριο mg/l *	ISO 14911:1998	291	200
Κάλιο mg/l *	ISO 14911:1998	12	
Ασβέστιο mg/l *	ISO 14911:1998	198	
Μαγνήσιο mg/l *	ISO 14911:1998	116	
Σκληρότητα mg/l CaCO3 *	ΑΡΗΑ 2340Β	972,1	

***Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη βρύση του καταναλωτή

Η Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Μάρακα Παρασκευή
Χημικός

Δα = Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε

* = Παράμετροι εκτός διαπίστευσης

Σύμφωνα με ISO 8199: 2018 , στις μικροβιολογικές δοκιμές αποτελέσματα 1-2 δηλώνουν παρουσία του οργανισμού στον όγκο που εξετάστηκε και αποτελέσματα 3-9 είναι ένας αριθμός κατ εκτίμηση

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, και μόνο με την εγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δοκιμές
Αρ Πιστ 1163

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
Ταχ.Διευθυνση:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, Περιοχή Κουμπελή, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-36753 / Fax:2810-40714.2810-36288 / e-mail:vmaraka@deyach.gr

Ημερομηνία:3/11/2026

Αρ.φακ:ΑΡΧ ΕΚΘ 1845
Αριθμ.Δειγμ ΔΕΥΑΧ :31084

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πελάτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Δειγματολήπτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Είδος δείγματος	: Νερό δικτύου ύδρευσης
Ονομασία δείγματος	: ΣΓΟΥΔΙΑΝΑ ΒΡΥΣΗ ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ
Διευκρίνιση δείγματος	:
Ημερομηνία παραλαβής	: 30/10/2026
Ημερομηνία εξέτασης	: 30/10-2/11/2026
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	: Ικανοποιητική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΜΑΤΟΣ

Είδος εξέτασης	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Όρια***
Αγωγιμότητα (στους 20 oC)μS/cm	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888 :1993 Τροποποιημένη	515	2500
Θολότητα (NTU)	ISO 7027 :2016 Νεφελομετρία	1,75	Αποδεκτή στους καταναλωτές
PH (25° C)	ΕΛΟΤ 658 :1983	8,1	6,5-9,5
Ολικά κολοβακτηρίδια (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
E.Coli (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
Εντερόκοκκοι (αποικίες στα 100 ml)	ISO 7899-2 :2000	Δα	0/100 ml
Ολικά βακτήρια στους 22 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	140	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά βακτήρια στους 37 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	1000	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Φθοριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	0,37	1,5
Χλωριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	115,2	250
Νιτρώδη mg/l	ISO 10304 .01 :2010	<0,06	0,5
Νιτρικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	3,68	50
Θειικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	11,2	250
Αμμώνιο mg/l *	ISO 14911:1998	<0,04	0,5
Νάτριο mg/l *	ISO 14911:1998	49,6	200
Κάλιο mg/l *	ISO 14911:1998	3	
Ασβέστιο mg/l *	ISO 14911:1998	37,2	
Μαγνήσιο mg/l *	ISO 14911:1998	11,4	
Σκληρότητα mg/l CaCO3 *	APHA 2340B	139,8	

***Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη βρύση του καταναλωτή

Η Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Μάρακα Παρασκευή
Χημικός

Δα = Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε

* = Παράμετροι εκτός διαπίστευσης

Σύμφωνα με ISO 8199: 2018 , στις μικροβιολογικές δοκιμές αποτελέσματα 1-2 δηλώνουν παρουσία του οργανισμού στον όγκο που εξετάστηκε και αποτελέσματα 3-9 είναι ένας αριθμός κατ εκτίμηση

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, και μόνο με την εγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν

Δοκιμές
Αρ Πιστ 1163

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
Ταχ.Διευθυνση:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, Περιοχή Κουμπελή, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-36753 / Fax:2810-40714.2810-36288 / e-mail:vmaraka@deyach.gr

Ημερομηνία:3/11/2026

Αρ.φακ:ΑΡΧ ΕΚΘ 1846
Αριθμ.Δειγμ ΔΕΥΑΧ :31085

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πελάτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Δειγματολήπτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Είδος δείγματος	: Νερό δικτύου ύδρευσης
Ονομασία δείγματος	: WATER KIOSK
Διευκρίνιση δείγματος	:
Ημερομηνία παραλαβής	: 30/10/2026
Ημερομηνία εξέτασης	: 30/10-2/11/2026
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	: Ικανοποιητική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΜΑΤΟΣ

Είδος εξέτασης	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Όρια***
Αγωγιμότητα (στους 20 oC)μS/cm	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888 :1993 Τροποποιημένη	668	2500
Θολότητα (NTU)	ISO 7027 :2016 Νεφελομετρία	0,28	Αποδεκτή στους καταναλωτές
PH (25° C)	ΕΛΟΤ 658 :1983	7,7	6,5-9,5
Ολικά κολοβακτηρίδια (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
E.Coli (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
Εντερόκοκκοι (αποικίες στα 100 ml)	ISO 7899-2 :2000	Δα	0/100 ml
Ολικά βακτήρια στους 22 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	72	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά βακτήρια στους 37 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	36	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Φθοριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	0,39	1,5
Χλωριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	171,8	250
Νιτρώδη mg/l	ISO 10304 .01 :2010	<0,06	0,5
Νιτρικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	1,58	50
Θειικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	7,94	250
Αμμώνιο mg/l *	ISO 14911:1998	<0,04	0,5
Νάτριο mg/l *	ISO 14911:1998	73,6	200
Κάλιο mg/l *	ISO 14911:1998	3,2	
Ασβέστιο mg/l *	ISO 14911:1998	39,2	
Μαγνήσιο mg/l *	ISO 14911:1998	14,4	
Σκληρότητα mg/l CaCO3 *	APHA 2340B	157,2	

***Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη βρύση του καταναλωτή

Η Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Μάρακα Παρασκευή
Χημικός

Δα = Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε

* = Παράμετροι εκτός διαπίστευσης

Σύμφωνα με ISO 8199: 2018 , στις μικροβιολογικές δοκιμές αποτελέσματα 1-2 δηλώνουν παρουσία του οργανισμού στον όγκο που εξετάστηκε και αποτελέσματα 3-9 είναι ένας αριθμός κατ εκτίμηση

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, και μόνο με την εγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν

Δοκιμές
Αρ Πιστ 1163

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
Ταχ.Διευθυνση:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, Περιοχή Κουμπελή, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-36753 / Fax:2810-40714.2810-36288 / e-mail:vmaraka@deyach.gr

Ημερομηνία:3/11/2026

Αρ.φακ:ΑΡΧ ΕΚΘ 1847
Αριθμ.Δειγμ ΔΕΥΑΧ :31086

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πελάτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Δειγματολήπτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Είδος δείγματος	: Νερό δικτύου ύδρευσης
Ονομασία δείγματος	: ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Διευκρίνιση δείγματος	: ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Ημερομηνία παραλαβής	: 30/10/2026
Ημερομηνία εξέτασης	: 30/10-2/11/2026
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	: Ικανοποιητική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΜΑΤΟΣ

Είδος εξέτασης	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Όρια***
Αγωγιμότητα (στους 20 oC)μS/cm	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888 :1993 Τροποποιημένη	811	2500
Θολότητα (NTU)	ISO 7027 :2016 Νεφελομετρία	14,1	Αποδεκτή στους καταναλωτές
PH (25° C)	ΕΛΟΤ 658 :1983	7,5	6,5-9,5
Ολικά κολοβακτηρίδια (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	325	0/100 ml
E.Coli (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	<5	0/100 ml
Εντερόκοκκοι (αποικίες στα 100 ml)	ISO 7899-2 :2000	110	0/100 ml
Ολικά βακτήρια στους 22 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	200	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά βακτήρια στους 37 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	440	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Φθοριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	0,633	1,5
Χλωριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	165,3	250
Νιτρώδη mg/l	ISO 10304 .01 :2010	<0,09	0,5
Νιτρικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	19,8	50
Θειικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	21	250
Αμμώνιο mg/l *	ISO 14911:1998	<0,06	0,5
Νάτριο mg/l *	ISO 14911:1998	72,3	200
Κάλιο mg/l *	ISO 14911:1998	6,3	
Ασβέστιο mg/l *	ISO 14911:1998	72	
Μαγνήσιο mg/l *	ISO 14911:1998	22,5	
Σκληρότητα mg/l CaCO3 *	APHA 2340B	272,4	

***Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη βρύση του καταναλωτή

Η Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Μάρακα Παρασκευή
Χημικός

Δα = Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε

* = Παράμετροι εκτός διαπίστευσης

Σύμφωνα με ISO 8199: 2018 , στις μικροβιολογικές δοκιμές αποτελέσματα 1-2 δηλώνουν παρουσία του οργανισμού στον όγκο που εξετάστηκε και αποτελέσματα 3-9 είναι ένας αριθμός κατ εκτίμηση

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, και μόνο με την εγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν

Δοκιμές
Αρ Πιστ 1163

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
Ταχ.Διευθυνση:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, Περιοχή Κουμπελή, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-36753 / Fax:2810-40714.2810-36288 / e-mail:vmaraka@deyach.gr

Ημερομηνία:3/11/2026

Αρ.φακ:ΑΡΧ ΕΚΘ 1848
Αριθμ.Δειγμ ΔΕΥΑΧ :31087

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πελάτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Δειγματολήπτης	: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Είδος δείγματος	: Νερό δικτύου ύδρευσης
Ονομασία δείγματος	: ΘΕΩΡΙΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Διευκρίνιση δείγματος	: ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Ημερομηνία παραλαβής	: 30/10/2026
Ημερομηνία εξέτασης	: 30/10-2/11/2026
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	: Ικανοποιητική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΜΑΤΟΣ

Είδος εξέτασης	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Όρια***
Αγωγιμότητα (στους 20 oC)μS/cm	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888 :1993 Τροποποιημένη	964	2500
Θολότητα (NTU)	ISO 7027 :2016 Νεφελομετρία	0,75	Αποδεκτή στους καταναλωτές
PH (25° C)	ΕΛΟΤ 658 :1983	7,5	6,5-9,5
Ολικά κολοβακτηρίδια (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	35	0/100 ml
E.Coli (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
Εντερόκοκκοι (αποικίες στα 100 ml)	ISO 7899-2 :2000	65	0/100 ml
Ολικά βακτήρια στους 22 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	23	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά βακτήρια στους 37 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	21	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Φθοριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	0,49	1,5
Χλωριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	175,8	250
Νιτρώδη mg/l	ISO 10304 .01 :2010	<0,09	0,5
Νιτρικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	4,86	50
Θειικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	25,2	250
Αμμώνιο mg/l *	ISO 14911:1998	<0,06	0,5
Νάτριο mg/l *	ISO 14911:1998	79,8	200
Κάλιο mg/l *	ISO 14911:1998	4,5	
Ασβέστιο mg/l *	ISO 14911:1998	114,3	
Μαγνήσιο mg/l *	ISO 14911:1998	16,5	
Σκληρότητα mg/l CaCO3 *	APHA 2340B	353,4	

***Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη βρύση του καταναλωτή

Η Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Μάρακα Παρασκευή
Χημικός

Δα = Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε

* = Παράμετροι εκτός διαπίστευσης

Σύμφωνα με ISO 8199: 2018 , στις μικροβιολογικές δοκιμές αποτελέσματα 1-2 δηλώνουν παρουσία του οργανισμού στον όγκο που εξετάστηκε και αποτελέσματα 3-9 είναι ένας αριθμός κατ εκτίμηση

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, και μόνο με την εγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν